

SỞ Y TẾ BẮC NINH
BỆNH VIỆN SẢN – NHI
BẮC NINH SỐ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 01 năm 2026

Số: 43/BVSNBNS2-HCQT

V/v: Đề nghị báo giá

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ sửa chữa, cải tạo hệ thống PCCC trên thị trường

Căn cứ Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số: 21/QĐ-BVSNBS2 ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Ninh Số 2 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật dự toán mua sắm: Sửa chữa cải tạo hệ thống PCCC bệnh viện năm 2026.

Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh Số 2 đề nghị các đơn vị/ nhà cung cấp gửi báo giá theo phụ lục chi tiết kèm theo, yêu cầu báo giá như sau:

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, lắp đặt..... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
- Thời hạn gửi báo giá: chậm nhất 11 giờ 00 ngày 13 tháng 01 năm 2026.
- Cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh bản phô tô, họ tên, địa chỉ người gửi báo giá...
- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng hoặc bản mềm quét PDF (đã kí, đóng dấu).
- Địa điểm nhận báo giá: Ông Hồ Thế Đức, cán bộ phòng Hành chính quản trị, bệnh viện Sản – Nhi Bắc Ninh Số 2 hoặc qua E.mail: phonghcqt.bvsnbn@gmail.com
- Địa chỉ cơ quan: Đường Huyền Quang - Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại liên hệ: 0843.961.333./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Như Kính gửi;
- Ban giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Nam

PHỤ LỤC DANH MỤC

(kèm theo công văn: 43/BVSNBNS2-HCQT ngày 09 tháng 01 năm 2026)

TT	Danh mục thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số Lượng
I. HẠNG MỤC BẢO CHÁY				
1	Cung cấp, lắp đặt Đầu báo khói	Điện áp: 12-30 VDC; Vật liệu: Nhựa chống cháy; Kích thước: 102mmx47mm; Trọng lượng: 155g; Màu sắc: Trắng Ngà	chiếc	33
2	Cung cấp, lắp đặt Đầu báo nhiệt	Điện áp: 12-30 VDC; Vật liệu: Nhựa chống cháy; Kích thước: 102mmx47mm; Trọng lượng: 155 g; Màu sắc: Trắng Ngà	chiếc	107
3	Cung cấp, lắp đặt Trụ chữa cháy ngoài trời	Model: Trụ chữa cháy 2 của D65; Chất liệu/màu sắc: Gang 18~36/đỏ; Áp suất: 10bar; Đầu ra: 2 đầu D65; Ưu điểm: Dễ lắp đặt, sử dụng và dễ sửa chữa	chiếc	4
4	Cung cấp, lắp đặt Thân trụ chữa cháy DN 100	Thép mạ kẽm DN 100 = 1m hàn 2 đầu bích bắt bulong với trụ mới	chiếc	4
5	Cung cấp, lắp đặt Dây tín hiệu 2x0,75mm	Lõi đồng; Vỏ nhựa được làm từ chất liệu PVC Cách nhiệt tốt	m	150
6	Chi phí thang giáo, máy móc thi công kiểm tra	Chi phí thang giáo, máy móc thi công, kiểm tra	Gói	1
II. HẠNG MỤC CHỮA CHÁY				
1	Thay thế lắp đặt khoá tủ chữa cháy	khóa sắt, nút nhựa chống cháy, kích thước	Bộ	34
2	Nhân công xử lý bụi đường ống	Chạy máy bơm dò tìm vị trí bụi đường ống, đào bê tông tìm vị trí bụi ống. Nhân công xử lý khắc phục đường ống, san lấp hoàn trả lại mặt bằng, vệ sinh thu dọn vật liệu đúng quy định	Gói	1
3	Chi phí vật tư cát sỏi xi, đường ống	xi măng...; cát sỏi; đường ống ...	Gói	1